


From:
Sent:
To:
Subject:

Friday, July 1, 2022 11:26 AM

FW: Punct de vedere/observații PUD autorizare sediu judecătore Buzău

From:
Sent: joi, 30 iunie 2022 21:24
To: Cristina Stoicescu <cristina.stoicescu@primariabuzau.ro>
Subject: Punct de vedere/observații PUD autorizare sediu judecătore Buzău



ATENȚIE: Acest e-mail provine din afara organizației. Nu faceți clic pe linkuri și nu deschideți atașamente decât dacă recunoașteți expeditorul sau știți despre conținut că este sigur. Nu deschideți fișiere *.exe, *.com, *.cmd sau *.bat din atașamente sau din fișiere arhivă, *.iso sau *.img.

Bună ziua! Numele meu este . În urma înștiințării cu nr. 109394 din 06.06.2022 vă comunic punctul meu de vedere/observație cu privire la elaborarea PUD pentru autorizarea construirii sediului Judecătoriei Buzău: Gospodăria în care locuiesc este racordată la rețeaua de canalizare existentă (vechea Maternitate) sper că acest lucru o să fie luat în calcul la elaborarea noului proiect iar eventuala modificare a rețelei de canalizare va fi făcută în așa fel încât să nu fie afectat de lucrările viitoare.


Cu stimă!

Tipărește acest mesaj doar dacă este absolut necesar. Reciclează și protejează mediul înconjurător!

Print this message only if absolutely necessary. Recycle and protect the environment!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Piața Daciei nr. 1, Buzău, România T +40238 710 562 F +40238 717 950 www.primariabuzau.ro Prezentul e-mail (inclusiv orice document atașat) este confidențial și se adresează exclusiv persoanei menționate ca destinatar și/sau altor persoane autorizate să-l primească. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia, orice dezvăluire sau copiere a conținutului (inclusiv a documentelor anexate) este neautorizată și poate fi ilegală. Dacă ați primit acest e-mail dintr-o eroare, ne cerem scuze și vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de față și să îl ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Apreciam asistența dumneavoastră și vă mulțumim. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului U.E. 2016/679. Dacă doriți mai multe informații despre modul cum prelucrăm datele dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile în legătură cu acestea, vă rugăm să accesați adresa <https://primariabuzau.ro/informatii-de-interes-public/protectia-datelor-gdpr/>.

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 129.823
ZIUA 06 LUNA 07 ANUL 2022



arhigrafic.focsani@gmail.com

ISO 9001 ISO 14001

Focsani, Cuza Voda nr.68, tel.fax :0337402100, email :arhigrafic.focsani@gmail.com CUI :RO 6913613, ORC J/39/1475/1994

Nr. 225/06.07.2022

Catre Primaria Municipiului Buzau

Ref: adresa Primariei Municipiului Buzau nr. 127460/04072022, privind observatiile primite in procesul de informare publica


Urmare a observatiilor transmise dumneavoastra de catre dl. , in procesul de consultare publica privind documentatia de urbanism PUD Sediul judecatoriei Buzau, prin care ne comunica faptul ca gospodaria in care locuieste este racordata la reseaua de canalizare existenta (vechea Maternitate), va comunicam urmatoarele:


In conformitate cu avizul Companiei de Apa SA Buzau, nr. 213/13.06.2022, emis pentru Autorizare construire sediu Judecatorie Buzau (PUD + DTAC), pe parcela care a generat documentatia de urbanism nu exista retele publice de apa si canalizare. Acestea sunt amplasate pe bd. Garii, pe partea opusa amplasamentului.

Atasam Avizul Companiei de Apa SA Buzau, nr. 213/13.06.2022 precum si plansa cu situatia retelelor edilitare existente si propuse.

Cu stima,

Arh. Urb. Dimitrie Olaru





408900

643600

Compania de Ap. S. A. Buzau
- Reteo apa -
- Reteo canalizare

14.06.2022

408900
643700
Buzau
Municipalitatea
Buzau

LEGENDA	
Zone studiate	
Limita	
As drum	
Drum	
Construcție	
Contur NC	
Aerisitor gaze	
Cuile gaze	
Canal vizitare canalizare	
Pom	
Stalp beton joasa tensiune	
Punct Statie	
Gager	
Punct cotat	

ZONA STUDIATA APARENȚA NC 68049
Inventar de coordonate Stereov'70

Nr. Pct.	Coordonate pct. de contur		Lungimi laturi D(i, i+1)
	X [m]	Y [m]	
1	406886.033	643484.295	115.84
2	406901.162	643599.140	5.07
3	406896.163	643600.011	46.20
4	406850.570	643607.490	33.37
5	406856.720	643574.690	5.52
6	406852.130	643571.620	11.82
7	406850.240	643559.951	10.73
8	406848.353	643549.388	16.87
9	406845.230	643532.810	1.68
10	406846.224	643531.411	0.06
11	406846.700	643530.800	0.77
12	406866.820	643528.030	20.31
13	406867.396	643527.176	1.03
14	406867.335	643527.067	0.12
15	406868.163	643525.861	1.46
16	406875.885	643505.620	21.56
17	406880.639	643492.306	14.14
18	406881.967	643490.296	2.41
19	406886.033	643484.295	7.25

S(1)=4000.195530mp P=316.33m

Prezentul document recepțional
este valabil însoțit de PVR nr.

Digitally signed by
NICOLAE PETRU DAMUT
DN: cn=NICOLAE PETRU DAMUT,
ou=INCAL, ou=INCAL, ou=INCAL,
c=RO
Date: 2021.12.13 11:42:19
+0200

INCAL PETRU DAMUT
INCAL PETRU DAMUT
INCAL PETRU DAMUT
INCAL PETRU DAMUT

PLAN DE SITUAȚIE

03.12.2021

1:1000

SD 1970


PUD

SEDIU TRIBUNAL BUZAU

Bd. Garii nr. 8

PLAN COORDONATOR ECHIPARE EDITARĂ

LEGENDA



LIMITA PARCELA CE GENEREAZA P.U.Z.
LIMITA SUPRAFATA REGLEMENTATA
RETRAGERE MINIMA OBLIGATORIE
LIMITA SUPRAFATA STUDIATA

ZONIFICARE

- | | |
|-----|--|
| IS8 | - ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
-SEDIU JUDECATORIA BUZAU- |
| - | EDIFICABIL PROPUS |
| M3 | - ZONA MIXTA - LOCUINTE, COMERT , SERVICII |
| - | EDIFICABIL TEREN CF68048 |
| L1a | - ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE |
| M1 | - ZONA MIXTA - LOCUINTE, SERVICII |
| SV | - ZONA SPATII VERZI |
| | ACCES PE PARCELA CAROSABIL, DUBLU SENS + ACCES |
| | ACCES PE PARCELA CAROSABIL, SENS UNIC + ACCES |
| | CONSTRUCTIE PROPUSA - D+P+M+3 |
| | CONSTRUCTIE PROPUSA - D+P+M |

Legendă:

Construcții hidroedilitare, propuse prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 43 din 27.02.2020

1. Gospodăria de apă propusă, rezervoare supraterrane, 2x200 mc, beton armat, consum menajer, instalații intervenție la incendiu, cu hidranți, interiori și exteriori, sprinklere și drencere, cuplată cu o stație de pompare
2. Post trafo propus

Rețele hidroedilitare existente:

- Rețea canalizare stradală, existentă
Rețea alimentare cu apă, stradală, existentă
Rețea electrică MT - JT, stradală, existentă
Rețea gaze naturale, existentă

Rețele hidroedilitare, de incintă, propuse:

- Bransament alimentare cu apă, conductă PE ID PE100Rc, De 63, Pn10;
 Rețea alimentare cu apă, hidranți interiori și exteriori, conductă PE ID PE100Rc, De 110mm, Pn10;
 Rețea alimentare cu apă, sprinklere și drenare, conductă PE ID PE100Rc, De 110mm, Pn10;
 Rețea alimentare cu apă, apă potabilă, conductă PE ID PE100Rc, De 63mm, Pn10;
 Hidranți supralan, intervenție la incendiu, Dn 80 mm;
 Record canalizare, PVC KG, Sn 8, De 315 mm;
 Rețea canalizare, de incintă, sistem unitar, propusă, PVC KG Sn8, De 315 mm
 Cămine de vizitare, rețea canalizare, tuburi beton, Dn 1000 mm
 Guri de scurgere, cu sifon și depozit

Datele referitoare la situatia existenta au fost preluate din P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 43 din 27.02.2020

[illegible]